

Wyjaśnienie treści nr 2 zapytania ofertowego nr 2/2018 pn.: „Modernizacja - całkowita wymiana dźwigu w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie”

Informuję, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, złożył zapytanie o następującej treści:

„W nawiązaniu do zapytania ofertowego na wymianę dźwigu zwracam się z pytaniem do przedmiotu - charakterystyka techniczna dźwigu.

W projekcie jest wskazany istniejący szyb windy o wymiarach 1560 mm x 2000 mm i przy takiej wielkości szybu nie można zmieścić kabiny windy o wymiarach 1200 mm x 1700 mm ze względu na potrzebne miejsce mechanizmu dźwigu elektrycznego

W takim przekroju szybu możemy maksymalnie zmieścić kabinę o wymiarach 1100 mm x 1550 mm w tym że automatycznie z/g z normą PN-EN 81.20 zmienia nam się udźwig i ilość osób wynikających z powierzchni kabiny na 675 kg i 9 osób . Przy takim rozwiązaniu można również zmniejszyć pobór mocy silnika na 4 kW gdzie będzie to bardziej ekonomiczne rozwiązanie z zachowaniem że dźwig będzie spełniał wymagania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W związku z tym proszę o potwierdzenie że zamawiający wyraża zgodę na zainstalowanie kabiny o wymiarach 1100 mm x 1550 mm w istniejącym szybie”

w związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zainstalowanie kabiny o wymiarach 1100 mm x 1550 mm w istniejącym szybie.

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający nie wprowadza zmian w zapisach zapytania ofertowego oraz w załącznikach do zapytania.

p.o. Kierownika Zespołu
z wp. dip. *Renata Szopa*
Renata Szopa